


**Zertifikat****Certificate**
 Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
 R 50123453

 Blatt *Page*  
 0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum	<i>Date of Issue</i> (day/month/yr)
96-0905/SDI	ZTW1-SUT- 10021752 001	23.01.2008	

Genehmigungsinhaber <i>License Holder</i>	Fertigungsstätte <i>Manufacturing Plant</i>
Mean Well Enterprises Co., Ltd. No. 28, Wu-Chuan 3rd Road Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248 Taiwan	Mean Well Enterprises Co., Ltd. No. 28, Wu-Chuan 3rd Road Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248 Taiwan

**Prüfzeichen *Test Mark***

 Geprüft nach *Tested acc. to*  
 EN 60950-1:2006

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*
**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*
**Einbau-Schaltnetzteil (Single Output DIN Rail Power Supply)**

Bezeichnung (Type Designation)	: MDR-100-X (MW)	8
X steht für (stands for)	: 12, 24 oder (or) 48	1
Nennspannung (Rated Voltage)	: AC 100-240V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 1.3A	
max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature)	: 40°C (X = 24, 48) 35°C (X = 12)	
Schutzklasse (Protection Class)	: I	
Verschmutzungsgrad (Pollution Degree)	: 2	



Fortsetzung Blatt (continued on page) 02

9

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
 Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
 This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
 fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

**Zertifizierungsstelle**

 TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln  
 Tel. (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
 Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. F. Stoelzel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.  
R 50123453

Blatt Page  
0002

Ihr Zeichen Client Reference  
96-0905/SDI

Unser Zeichen Our Reference  
ZTW1-SUT- 10021752 001

Ausstellungsdatum  
23.01.2008


Date of Issue  
(day/month/year)

Genehmigungsinhaber License Holder  
Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
No 28, Wu-Chuan 3rd Road  
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248  
Taiwan

Fertigungsstätte Manufacturing Plant  
Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road  
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248  
Taiwan

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to  
EN 60950-1:2006



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit  
License Fee - Unit


Einbau-Schaltnetzteil (Single Output DIN Rail Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Fortsetzung (Continuation)

Bezeichnung (Type Designation)	Ausgang (Output)
MDR-100-12	DC 12V, 7.5A
MDR-100-24	DC 24V, 4A
MDR-100-48	DC 48V, 2A

Vermerke: Primär- und Sekundärkreise sind gemäß Verfahren 1 nach Abschnitt 2.9.4 getrennt. Der Einbau muß gemäß der zugehörigen Einbauanweisung erfolgen. (Remarks: Primary and secondary circuits are separated according to method 1 of clause 2.9.4. The installation has to be carried out according to the attached installation instruction.)



ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht. This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln  
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. F. Stöelzel

**Zertifikat**

**Certificate**



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 50123453

Blatt *Page*  
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*  
96-0905/SDI

Unser Zeichen *Our Reference*  
ZTW1-SUT- 10021752 001

Ausstellungsdatum  
23.01.2008


*Date of Issue*  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road  
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248  
Taiwan

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
Suzhou Mean Well Technology  
Co., Ltd.  
No. 4 Factory Building, Jian-Ming  
Rd., Dong-Qiao, Pen-Yang Ind. Park,  
Huang-Dai Town, Xiang-Cheng  
District, Suzhou, Jiang-Su 215152  
P.R. China

**Prüfzeichen *Test Mark***

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60950-1:2006



**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
***Certified Product (Product Identification)***


**Lizenzentgelte - Einheit**  
***License Fee - Unit***

Einbau-Schaltnetzteil (Single Output DIN Rail Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung  
(Addition)

Fertigungsstätte : siehe oben  
(Factory) (see above)



ANLAGE (Appendix) : 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
fulfill: above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln  
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. F. Stoelkel